

26 בנובמבר 2018

לכבוד

משתתפי המכרז

א.ג.נ.,

הנדון: מכרז מס' 30/18

לביצוע עבודות הוספת נתיב הכוללות גישור, תשתיות, סלילה, פיתוח, גינון והשקיה

פרויקט הנתיבים המהירים בדרך נתיבי איילון (כביש מס' 20) – מקטע מס' 1

הבהרה מס' 4 – תיקון תנאי הסף, עדכון מסמכי המכרז ומענה לשאלות
הבהרה

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מתכבדת בזאת לפרסם עדכון למסמכי המכרז שבנדון (להלן: "המכרז") ואת תשובותיה לשאלות הבהרה שהועברו על ידי משתתפי המכרז, בהתאם לתנאיו, כדלקמן:

1. תיקון תנאי הסף

תנאי הסף הקבוע בסעיף 2.3 לחוברת תנאי המכרז, יתוקן ויוחלף בנוסח הבא:

"בעל ניסיון, כקבלן ראשי, במהלך שבע (7) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בביצוע פרויקטי תשתיות תחבורה שהסתיימו בהיקף כספי מצטבר של 500 מיליון ₪ לפחות, כאשר היקפו הכספי של כל אחד מהפרויקטים הנ"ל הינו 30 מיליון ₪ לפחות, ובלבד שמספר הפרויקטים המוצגים לצורך הוכחת העמידה בתנאי סף זה לא יעלו על 10 פרויקטים במצטבר, ובלבד שפרויקט תשתיות תחבורה אחד לפחות מתוך הפרויקטים הנ"ל בוצע בכביש חד או דו ספרתי או בדרך מהירה או בדרך פרברית מהירה".

2. המפרט המיוחד (מסמך ג'1)

תשומת לב המציעים מופנית לעדכונים אשר בוצעו במפרט המיוחד, כדלקמן:


2.1. עדכון תכניות:

יחד עם הודעת הבהרה זו, פורסמה באתר האינטרנט של החברה רשימת תכניות המחליפה את רשימת התכניות אשר צורפה למסמכי המכרז. לנוחיות המציעים, תוכניות שעודכנו מסומנות בגוף המסמך. למען הסר ספק, מובהר כי על המציעים להתייחס לרשימת התכניות המעודכנת בלבד.

2.2. הבהרה בנוגע לקירות המופיעים במסמכי המכרז: מובהר בזאת, כי בכל מקום במסמכי המכרז בו

ישנה התייחסות לקירות "RW-580 SB" – הכוונה הינה לקיר "B". ובכל מקום בו ישנה התייחסות לקירות "RW-570-SB" או "RW-575-SB" – הכוונה הינה לקיר "A".

2.3. עדכון תכנית 7035 – NTB במקטעי כלונסאות c126-c130: האורך הוא 8 מטר ולא 800 כפי שצוין בטעות.




- 2.4. קידוחי קרקע: מובהר כי המציע הזוכה יידרש לפנות מקום לצורך ביצוע קידוחי קרקע על ידי נתיבי איילון במיקום RW550sb2/RW530sb1 (לפי מפת הדו"ח קרקע). הדבר נחוץ לצורך בקרה לפני תחילת ביצוע העבודות באזורים אלה.
- 2.5. סעיף 00.04 הסדרי תנועה זמניים: מובהר בזאת כי במסגרת העבודות שיבוצעו באזור לה גווארדיה על הקבלן לבצע הסדרי תנועה לצורך העבודות על המחלף הצפוני. הסדר התנועה הזמני יבוצע בחודשים יולי-אוגוסט בלבד, ויהיה מצומצם עד כמה שניתן, וזאת בהתאם להנחיית משטרת ישראל. כן מובהר, כי על הקבלן לבצע תיאום סופי מול המשטרה לצורך אישור הסדרי התנועה הנ"ל (מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן לתאם ולקבל אישור ביחס להסדרי התנועה הזמניים מכל רשות מוסמכת, כמפורט במסמכי המכרז).
- 2.6. בהמשך לאמור בסעיף 02.20 למפרט המיוחד בנושא עיבוי וחיזוק מעקות: הסדרי תנועה לצורך ביצוע עבודת חיזוק המעקה בין חתכים 1372-1531, יבוצעו בחודשים יולי-אוגוסט בלבד, וזאת בהתאם להנחיית משטרת ישראל. כן מובהר, כי על הקבלן לבצע תיאום סופי מול המשטרה לצורך אישור הסדרי התנועה הנ"ל (מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן לתאם ולקבל אישור ביחס להסדרי התנועה הזמניים מכל רשות מוסמכת, כמפורט במסמכי המכרז). לפי הוראת המשטרה אין לבצע את האמור בסעיף 2.5 ואת האמור בסעיף 2.6 זה במקביל, אלא שכל אחד מהם יבוצע בקיץ נפרד.
- 2.7. עבודות בנחל איילון: מובהר כי עבודות בנחל איילון דורשות תיאום מוקדם מול כל הרשויות הרלוונטיות, לרבות עיריית ת"א, רשות הניקוז ירקון, רשות הנחל, איגודן ונתיבי איילון, וכי לא יתאפשר לקבלן לבצע עבודות בתעלת הנחל בחודשי החורף (אוקטובר-אפריל). כן מובהר כי על הקבלן לבצע תיאום סופי ולקבוע לוחות זמנים מול כל הרשויות הרלוונטיות כאמור לעיל.
- 2.8. פירוק עמוד מתח עליון: בשטח שבין רמפת הירידה לכיוון דרום ממחלף השלום לבין המסלול של נתיבי איילון לכיוון דרום קיימת שארית עמוד מתח עליון המורכבת על בסיס בטון, אותם הקבלן יידרש לפרק במסגרת העבודות בפרויקט. מובהר כי על המציעים לתמחר עבודה זו במסגרת הצעתם למכרז.

3. כתב כמויות ומחירים (מסמך ד')

יחד עם הודעת הבהרה זו, פורסם באתר האינטרנט של החברה כתב כמויות המחליף את כתב הכמויות אשר פורסם על ידי החברה ביום 11 בנובמבר 2018 יחד עם הודעת הבהרה מס' 3 למכרז.

תשומת הלב המציעים מופנית לעדכונים אשר בוצעו בכתב הכמויות, כדלקמן:

מס' סעיף	תיאור סעיף	מהות השינוי
08.02.0050	"תיקון משטח אספלט..."	מספר הסעיף שונה ל - 08.02.0051 וכן נוספו המילים: תיקון "לכל רוחב החפירה של" משטח...
51.02.0084	מילוי מובא מחומר קוהוזיבי	שינוי התיאור והמחיר בהתאמה והפיכת הסעיף לאופציונאלי
51.33.0015	מעקה בטיחות מפלדה לרמה H2W2	הגדלת הכמות
51.33.0017	מעקה בטיחות מפלדה לרמה H1W2	הוספת סעיף חדש
51.36.9000	מעקה בטיחות מבטון מטיפוס STEP - חתך טיפוסי או שווי"ע לרמה H2-W2	הגדלת הכמות



הגדלת הכמות	מעקה בטיחות מבטון מטיפוס STEP - חתך טיפוס י או שו"ע לרמה H2-W1	51.36.9005
הגדלת המחיר	מתקני קצה	51.36.9010
הגדלת הכמות	מתקני גלישה לאורך 12 מ'	51.36.9011
הגדלת המחיר	מעבר ממעקה בטון למעקה פלדה	51.36.9012
הגדלת המחיר	סופגי אנרגיה	51.36.9013
	תת פרק 51.33 הוספת הערה: "כל המעקות יהיו מאושרים על ידי חברת נתיבי איילון"	

למען הסר ספק, מובהר כי כתב הכמויות המצורף להודעת הבהרה זו מחליף את כתב הכמויות שצורף להודעת הבהרה מס' 3, והמציעים נדרשים להגיש את הצעתם על גבי כתב הכמויות והמחירים המעודכן בלבד (מהדורת 22 בנובמבר 2018).

לנוחיות המציעים, כתב הכמויות המעודכן פורסם באתר החברה גם בגרסת Excel.


4. דרישות לסוג החומרים ותפקוד של צבע כתום להסדרי תנועה זמניים

תשומת לב המציעים מופנית לנספח א' להודעת הבהרה זו, במסגרתו מפורטות דרישות לסוג החומרים ותפקוד של צבע כתום להסדרי תנועה זמניים. מובהר כי המציע הזוכה יהיה מחויב לעמוד בדרישות המפורטות במסמך זה במסגרת ביצוע העבודות בפרויקט.


5. מענה לשאלות הבהרה

כאמור בתנאי המכרז, השאלות מובאות ללא פרטיהם המזהים של הפונים או פרטים היכולים לזהות את הפונים.


שאלות/תשובות	סעיף/נושא	מס'
מסמך א' – חוברת תנאי המכרז		
<p>שאלה:</p> <p>תנאי הסף שבסעיף 2.3 למכרז דורש, בין היתר, כי המציע הינו בעל ניסיון במהלך 7 השנים האחרונות בביצוע פרויקטי תשתיות תחבורה שהסתיימו, בהיקף כספי מצטבר של 500 מיליון ₪ לפחות, כאשר היקפו הכספי של כל אחד מהפרויקטים הנ"ל הינו 50 מיליון ₪ לפחות.</p> <p>נבקש כי במקום הדרישה לניסיון בביצוע פרויקטי תשתיות תחבורה בהיקף כספי של 50 מיליון ₪ לפחות כל אחד, לקבוע כי ניתן להציג פרויקט תשתיות תחבורה אחד "מוביל" בהיקף כספי של למעלה מ-100 מיליון ₪, ושאר הפרויקטים בהיקף כספי מצטבר עד להשלמה של סה"כ היקף הכספי של הפרויקטים המוצגים בסך של 500 מיליון ₪ לפחות, ובלבד שסך הפרויקטים לא יעלו על 10 פרויקטים במצטבר.</p>	2.3	1.
<p>תשובה:</p> <p>תנאי הסף שבסעיף 2.3 יתוקן ויוחלף בנוסח שלהלן:</p> <p>"בעל ניסיון, כקבלן ראשי, במהלך שבע (7) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת</p>		




<p>ההצעות למכרז, בביצוע פרויקטי תשתיות תחבורה שהסתיימו בהיקף כספי מצטבר של 500 מיליון ₪ לפחות, כאשר היקפו הכספי של כל אחד מהפרויקטים הנ"ל הינו 30 מיליון ₪ לפחות, ובלבד שמספר הפרויקטים המוצגים לצורך הוכחת העמידה בתנאי סף זה לא יעלו על 10 פרויקטים במצטבר, ובלבד שפרויקט תשתיות תחבורה אחד לפחות מתוך הפרויקטים הנ"ל בוצע בכביש חד או דו ספרתי או בדרך מהירה או בדרך פרברית מהירה".</p>		
<p>שאלה: נבקש לשנות את תנאי הסף שבסעיף 2.3 למכרז, כך שיידרש להוכיח ניסיון בהוכחת בפרויקט אחד שהיקפו הכספי הינו 50 מיליון ₪ לפחות, ובתנאי שבוצע בשטח עירוני עם תנועה מתמדת, ולהפחית את צבר העבודות התחבורתיות שנדרש במסגרת תנאי הסף הנ"ל (500 מיליון ₪ במצטבר לפחות).</p>	2.3	.2
<p>תשובה: הבקשה נדחית.</p>		
<p>שאלה: חברתנו ביצעה פרויקט אשר מורכב ממספר מקטעים ושלבי ביצוע מרכזיים, אשר במסגרתו הסתיימו ונפתחו לתנועה מקטעים שלמים בתצורתם הסופית.</p> <p>נבקש להבהיר כי לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף שבסעיף 2.3 למכרז, ניתן יהיה להציג את המקטעים שבוצעו במסגרת הפרויקט ונפתחו לתנועה בתצורתם הסופית.</p>	2.3	.3
<p>תשובה: הבקשה מתקבלת, ובלבד שהמזיע יצרף אסמכתאות המעידות על כך שהמקטע הרלוונטי נפתח לתנועה בתצורתו הסופית, וכן מעידות על היקפו הכספי של המקטע הרלוונטי, כנדרש בתנאי הסף.</p>		
<p>שאלה: נבקש להבהיר כי לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף שבסעיף 2.3 ניתן יהיה להציג פרויקטים שבוצעו בשותפות בה חלקו של המזיע היה 50%.</p>	2.3	.4
<p>תשובה: הבקשה מתקבלת, ובמקרה כאמור 50% מהיקפו הכספי של הפרויקט ייוחס לניסיון המזיע (או בהתאם לחלקו היחסי של המזיע בשותפות, לפי העניין).</p>		
<p>שאלה: נבקש להבהיר כי פרויקט להקמת שדה תעופה, אשר כלל סלילת מסלולים וכבישים וביצוע תשתיות, יוכר לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף שבסעיף 2.3 למכרז.</p>	2.3	.5
<p>תשובה: הבקשה נדחית. פרויקט להקמת שדה תעופה אינו עונה להגדרת "פרויקט תשתיות תחבורה" כהגדרתו במסמכי המכרז.</p>		
<p>שאלה: נבקש להבהיר כי לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף שבסעיף 2.3, פרויקט בו ביצוע העבודות הושלם, ומצוי בהליך מסירות מתקדם ייחשב לפרויקט שהסתיים כהגדרתו במכרז.</p>	2.3	.6
<p>תשובה: הבקשה נדחית. הגדרת המונח "פרויקט שהסתיים" תיוותר ללא שינוי.</p>		
<p>שאלה: נבקש להבהיר כי לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף שבסעיף 2.3, יוכר ניסיון שנצבר על ידי חברה "נכדה" של המזיע, הנשלטת על ידי המזיע ב- 100%.</p>	2.3	.7




		תשובה: הבקשה מתקבלת. לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף, המציעים יהיו רשאים להציג ניסיון שנצבר על ידי חברה הנשלטת על ידי המציע ("חברה בת") או חברה הנשלטת על ידי חברה שנשלטת על ידי המציע ("חברה נכדה"). לעניין זה, "שליטה" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. במקרה כאמור, על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים והאסמכתאות הנדרשים להוכחת השליטה בחברה שעל ניסיונה הוא מבקש להסתמך.
8.	נספח 9	שאלה: נבקש לשנות את נוסח נספח 9, כך שלאחר הפסקה הראשונה, לאחר המילה "בהתאמה" תתווסף ההגדרה "(להלן: הדוחות הכספיים)", ובביטוי "הון עצמי" תימחק המילה "עצמי".
		תשובה: הבקשה מתקבלת.
9.	נספח 9	שאלה: נבקש להגיש את אישור רוח"ח על גבי נייר לוגו של פירמת רוח"ח מטעם המציע.
		תשובה: הבקשה מתקבלת.
מסמך ב' - הסכם ההתקשרות		
10.	3.1	שאלה: נבקש כי בשורה שנייה, המילה "מלאה" תמחק, במקומה תתווסף המילה "על פי דין".
		תשובה: הבקשה נדחית.
11.	6.2	שאלה: נבקש כי בשורה שלישית, המילה "הכוללת" תמחק, במקומה תתווסף המילה "על פי דין".
		תשובה: הבקשה נדחית.
12.	7.7	שאלה: נבקש כי בשורה ראשונה, המילה "הבלעדי" תמחק, במקומה תתווסף המילה "על פי דין".
		תשובה: הבקשה נדחית.
13.	12.5	שאלה: נבקש כי בשורה שלישית, המילה "המלאה" תמחק, במקומה תתווסף המילה "על פי דין".
		תשובה: הבקשה נדחית.
14.	14.6	שאלה: נבקש כי בתום הסעיף, תתווספנה המילים "למעט לעניין אחריותו המקצועית של מנהל הפרויקט".
		תשובה: הבקשה נדחית.
15.	14.11	שאלה: נבקש כי בשורה שנייה, המילה "הכוללת" תמחק, במקומה תתווסף המילה "על פי דין".



		<u>תשובה</u> : הבקשה נדחית.
16.	15.7	<u>שאלה</u> : נבקש כי בשורה ראשונה, לאחר המילה "אחריות" תתווסף המילה "על פי דין".
		<u>תשובה</u> : הבקשה נדחית.
17.	15.13.1	<u>שאלה</u> : נבקש כי בשורה חמישית, המילה "הבלעדית" תמחק, במקומה תתווסף המילה "על פי דין".
		<u>תשובה</u> : הבקשה נדחית.
18.	16.2	<u>שאלה</u> : נבקש כי בשורה שנייה, המילים "המלאה והבלעדית" תמחקנה.
		<u>תשובה</u> : הבקשה נדחית.
19.	18.3	<u>שאלה</u> : נבקש כי בשורה ראשונה, המילה "מוחלטת" תמחק.
		<u>תשובה</u> : הבקשה נדחית.
20.	19.5	<u>שאלה</u> : נבקש כי בשורה שנייה, המילה "הכוללת" תמחק, במקומה תתווסף המילה "על פי דין".
		<u>תשובה</u> : הבקשה נדחית.
21.	22.2.3	<u>שאלה</u> : נבקש כי בשורה רביעית, המילה "הבלעדית" תמחק.
		<u>תשובה</u> : הבקשה נדחית.
22.	27.8	<u>שאלה</u> : נבקש כי בשורה ראשונה, המילה "המלאה" תמחק; המילים "ו/או עקיפים" תמחקנה.
		<u>תשובה</u> : הבקשה נדחית.
23.	37.1.1	<u>שאלה</u> : נבקש כי בשורה ראשונה, המילה "בלעדית" תמחק, במקומה תתווסף המילה "על פי דין". נבקש כי בשורה רביעית, לאחר המילה "הקשורים" תתווספנה המילים "בעבודות הקבלן".
		<u>תשובה</u> : הבקשות נדחית.
24.	37.1.2	<u>שאלה</u> : נבקש כי בשורה שנייה, לאחר המילים "כאמור לעיל" תתווספנה המילים "למעט בגין נזק שנגרם בכוונת זדון, ולמעט לעניין אחריותם המקצועית של המפקח והמנהל מטעם המזמין". שורה חמישית, המילה "הבלעדית" תמחק, במקומה תתווסף המילה "על פי דין".
		<u>תשובה</u> : הבקשה נדחית.
25.	37.2.2	<u>שאלה</u> : נבקש כי בשורה ראשונה, המילים "מסיבה כלשהי" תמחקנה, במקומן תתווספנה המילים "כתוצאה ממעשה ו/או מחדל הקבלן והבאים מטעמו".
		<u>תשובה</u> : הבקשה נדחית.




<p>שאלה: נבקש כי בשורה רביעית, לאחר המילים "קבלני המשנה", יתווספו המילים: "המועסקים על ידי הקבלן בקשר עם העבודות". שורה שישית, לאחר המילים "ביצוע העבודה", יתווספו המילים: "אך במפורש למעט חומרים שסופקו לקבלן על ידי המזמין".</p>	<p>37.3.1</p>	<p>.26</p>
<p>תשובה: הבקשה נדחית.</p>		
<p>שאלה: נבקש כי בשורה שניה, המילה "כאמור" תמחק, במקומה תתווספה המילים "כתוצאה ממעשה ו/או מחדל הקבלן והבאים מטעמו".</p>	<p>37.3.2</p>	<p>.27</p>
<p>תשובה: הבקשה נדחית.</p>		
<p>שאלה: נבקש כי בשורה ראשונה, לאחר המילה "העבודות" תתווספה המילים "על ידי הקבלן והבאים מטעמו".</p>	<p>37.3.3</p>	<p>.28</p>
<p>תשובה: הבקשה נדחית.</p>		
<p>שאלה: נבקש כי בשורה חמישית, לאחר המילים "קבוע בכל דין" תתווספה המילים "כתוצאה ממעשה ו/או מחדל הקבלן והבאים מטעמו". לאחר המילה "משפטיות" תתווסף המילה "סבירות".</p>	<p>37.5.1</p>	<p>.29</p>
<p>תשובה: הבקשה נדחית.</p>		
<p>שאלה: נבקש כי בשורה ראשונה, המילים "הסכם זה ו/או על פי כל" תמחקנה. שורה שביעית, ימחקו המילים "בכל מקרה באחריות הקבלן לדאוג לקיום ביטוח עבודות הקבלניות מיד עם התחלת העבודה".</p>	<p>38.1</p>	<p>.30</p>
<p>תשובה: הבקשה נדחית.</p>		
<p>שאלה: נבקש כי לאחר האמור בסוגריים בשורה שלישית נבקש שיירשם "בנוסף שלא יפחת מתנאי ביט. הביטוח יכלול תקופת תחזוקה מורחבת של 24 חודשים עבור כל פרקי הפוליסה".</p>	<p>38.1</p>	<p>.31</p>
<p>תשובה: הבקשה מתקבלת, למעט הוספת המילים "עבור כל פרקי הפוליסה".</p>		
<p>שאלה: נבקש כי בפסקה שנייה נבקש לבטל את המלל "בכל מקרה באחריות הקבלן.... ובין באמצעות המזמין" במקומן יירשם "30 יום לפחות לפני תחילת ביצוע העבודות".</p>	<p>38.1</p>	<p>.32</p>
<p>תשובה: הבקשה נדחית.</p>		
<p>שאלה: נבקש שיתווסף סעיף להלן "ביטוח העבודות הקבלניות יכלול הוראה לפיה הביטוח הינו ראשוני וקודם לכל ביטוח שנערך על ידי הקבלן ו/או קבלני משנה מט עמו ומבטחת העבודות מוותרת בזאת על זכותה לשיתוף ביטוחים אלה".</p>	<p>38.1</p>	<p>.33</p>
<p>תשובה: הבקשה מתקבלת, ובלבד שלאחר המילים "וקודם לכל ביטוח" יתווספו המילים "עבודות קבלניות".</p>		
<p>שאלה: נבקש כי לאחר המילה "המזמין, בשורה השנייה נבקש להוסיף ו/או הקבלן".</p>	<p>38.1.1</p>	




		תשובה: הבקשה נדחית.
		שאלה: נבקש כי:
34	38.1.1	<p>1. בשורה השנייה, לאחר המילים "באתר העבודה" תתווספנה המילים "במלוא ערך כינון".</p> <p>2. בשורה השלישית, לאחר המילים "ביצוע העבודה" תתווספנה המילים: פרק זה יכלול את ההרחבות הבאות:</p> <p>נזק לרכוש עליו עובדים ו/או נזק לרכוש סמוך בסכום שלא יפחת מ-10% משווי העבודות. נזק ישיר כתוצאה מתכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים בסכום שלא יפחת מ- 10% משווי העבודות. הוצאות תכנון, מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים, מהנדסים ומומחים אחרים בסכום שלא יפחת מ-10% משווי העבודות. פינוי הריסות בסכום שלא יפחת מ-10% משווי העבודות. רכוש בהעברה בסכום של 5% משווי העבודות.</p>
		תשובה:
		הבקשה הראשונה מתקבלת.
		הבקשה השנייה נדחית. בהתאם לסעיף 38.4 להסכם, המזמין יאפשר לקבלן לעיין בפוליסות הביטוח וככל שלדעת הקבלן יהיה צורך להרחיב את היקף הביטוח, הקבלן מתחייב לערוך ביטוח נוסף מטעמו.
35	38.1.2	שאלה: נבקש כי לאחר המילים "ביטוח חבות" יירשם "המזמין ו/או הקבלן ו/או קבלני משנה", לסיפא יתווסף "בגבולות אחריות שלא יפחתו מ- 20,000,000 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח".
		תשובה: הבקשה מתקבלת.
		שאלה: נבקש כי:
36	38.1.2	<p>1. בשורה השנייה, לאחר המילה "ביצועה" תתווספנה המילים "בגבול אחריות שלא יפחת מ- 20,000,000 ₪, למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח".</p> <p>2. בתום הפסקה תתווספנה המילים הבאות: "הביטוח יורחב לכלול כיסוי לנזק הנובע מרעד והחלשת משען בסך שלא יפחת מ-20% מגובה גבול האחריות. כיסוי בגין נזק גוף הנובע משימוש בכלי רכב מנועי שאינו חייב בביטוח חובה, וכיסוי לעניין תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי במלוא גובה גבול האחריות. כיסוי לעניין פגיעה במתקנים, כבלים ו/או צינורות תת קרקעיים (לעניין נזק ישיר במלוא גובה גבול האחריות, ולעניין נזק עקיף בסך שלא יפחת מ-20% מגובה גבול האחריות)".</p>
		תשובה: הבקשה הראשונה מתקבלת.
		הבקשה השנייה נדחית. בהתאם לסעיף 38.4 להסכם, המזמין יאפשר לקבלן לעיין בפוליסות הביטוח וככל שלדעת הקבלן יהיה צורך להרחיב את היקף הביטוח,




		הקבלן מתחייב לערוך ביטוח נוסף מטעמו.
37.	38.2	שאלה: נבקש כי לאחר המילה "הקבלן" בשורה הראשונה, נבקש שיירשם "ו/או קבלני משנה". נבקש למחוק את הסעיף החל מהמילה "והקבלן" בשורה השנייה ו עד לסוף הסעיף, כך שתבטל זכאות המזמין לקבלת שיפוי מאת הקבלן בגין תשלומי דמי ביטוח והוצאות המזמין. לחילופין, נבקש להפחית את סכום השיפוי וכן את זכאות המזמין להגדיל את שיעור השיפוי. בנוסף, לאחר המילים "ו/או הארכה של הביטוח" בשורה השלישית, נבקש שיירשם "ככל שאלה נובעים מאחריות הקבלן".
		תשובה: הבקשה נדחית, למעט הוספת המילים "ו/או קבלני משנה".
38.	38.2	שאלה: נבקש כי בשורה ראשונה, לאחר המילים "גם את הקבלן" תתווספנה המילים "וקבלני משנה מטעמו".
		תשובה: הבקשה מתקבלת.
39.	38.2	שאלה: נבקש להוסיף סעיף עם הנוסח הבא: 1. "ביטוח העבודות הקבלניות יכלול הוראה מפורשת לפיו הינו קודם וראשוני לכל ביטוחי הקבלן והבאים מטעמו, וכי המבטחת מוותרת על זכות השיתוף בביטוחי הקבלן. וכן הוראה כי המבטחת מוותרת על זכות התחלוף כלפי הקבלן וכל הבאים מטעמו. 2. כמו כן מובהר, כי היה והמזמין עורך במסגרת פוליסה זו, פרק לביטוח אבדן רווח עתידי (Advanced Loss of Profit) הנובע מאירוע מבוטח על פי פרק הרכוש (פרק א') תכלול הפוליסה הוראה לפיה מוותרת המבטחת על זכותה לתחלוף כלפי הקבלן והבאים מטעמו. 3. המזמין מצהיר בשמו ובשם כל הבאים מטעמו כי הוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הקבלן והבאים מטעמו בגין כל אבדן או נזק המכוסים על פי ביטוח העבודות הקבלניות".
		תשובה: הבקשה בסעיף 1 מתקבלת. הבקשות בסעיפים 2-3 נדחות.
40.	38.3	שאלה: נבקש לבטל את סיפא הסעיף, מהמילים "לא היה די" ו עד סוף הסעיף.
		תשובה: הבקשה נדחית.
41.	38.4	שאלה: נבקש לבטל את השורה הראשונה "תיאור הפוליסה ואין הוא מחייב את המזמין" במקומה נבקש שיירשם "המזמין יעביר לקבלן עותק מפוליסת", לאחר המילים "או לערוך ביטוחים" נבקש שיירשם "רכוש".
		תשובה: הבקשה נדחית.
42.	38.4	שאלה: נבקש כי בשורה שנייה, המילים "יאפשר לקבלן לעיין" תמחקנה, במקומן תתווספנה המילים "יעביר לקבלן עותק".




<p>המילה "במשרדיה" תמחק, במקומה תתווספנה המילים "וכן את סקר המידע החיתומי (ככל שנערך) מיד עם הפקתה, ולא יאוחר מ-7 ימים לפני מועד תחילת ביצוע העבודות ו/או קבלת החזקה על ידי הקבלן".</p> <p>שורה רביעית, לאחר המילה "וכלשונן", תתווספנה המילים "הכל בכפוף לכך שהועבר עותק הפוליסה לידי הקבלן כאמור לעיל".</p> <p>שורה שביעית, המילה "מתחייב" תמחק, במקומה תתווסף המילה "רשאי".</p>		
<p>תשובה: הבקשות נדחות.</p>		
<p>שאלה: נבקש שיירשם בסיפא "בגין נזק שייגרם עקב מ עשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו".</p>	38.5	.43
<p>תשובה: הבקשה נדחית.</p>		
<p>שאלה: נבקש כי לאחר המילה "בפוליסה" תתווספנה המילים "בגין נזקים שנגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל הקבלן והבאים מטעמו (למעט במפורש, נזקי טבע ורעידת אדמה בהם לא יישא הקבלן)".</p>	38.5	.44
<p>תשובה: הבקשה נדחית.</p>		
<p>שאלה: נבקש להוסיף לסיפא "ובלבד שזכויות הקבלן לא תפגענה".</p>	38.6	.45
<p>תשובה: הבקשה נדחית.</p>		
<p>שאלה: נבקש כי לאחר המילה "במסגרת ביטוחי" נבקש שיירשם "הרכוש"</p>	38.7	.46
<p>תשובה: הבקשה נדחית.</p>		
<p>שאלה: נבקש כי הסעיף יימחק.</p>	38.8	.47
<p>תשובה: הבקשה נדחית.</p>		
<p>שאלה: נבקש כי המילה "לבטלה" תבוטל.</p>	38.9	.48
<p>תשובה: הבקשה מתקבלת.</p>		
<p>שאלה: נבקש לבטל את השורה "ו/או העמדת אתר העבודות...לחברה ו/או המזמין" במקומן יירשם "ו עד לסיום העבודות" נבקש לבטל "על שם קבלני מנשה ו על שם המזמין והמזמין" במקומן יירשם "בקשר לביטוחי רכב, הקבלן ידרוש מקבלני משנה לערוך ביטוחים אלה"</p>	38.10	.49
<p>תשובה: הבקשה נדחית.</p>		
<p>שאלה: נבקש כי בשורה שלישית, המילים "על שם קבלני משנה, ועל שם המזמין והמזמין" תמחקנה, במקומן תתווספנה המילים הבאות: "בביטוחי הרכב והרכוש של הקבלן תיכלל הוראה בדבר ויותר המבטחת על זכות התחלוף כלפי המזמין וקבלני המשנה (אשר בביטוחיהם קיים הוראה זהה כלפי הקבלן והבאים מטעמו) בביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר, תיכלל הוראה מפורשת לפיה הביטוחים יורחבו לשפות את המזמין בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי הקבלן המכוסים בפוליסות אלו".</p>	38.10	.50




		תשובה: הבקשה מתקבלת, למעט התוספת הרשומה בסוגריים.
	38.10.1	51
		שאלה: נבקש לבטל את המילה "בשימוש" וכן את השורה "הביטוח יכלול בנוסף... 1970". נבקש לבטל את המילה "מנופים".
		תשובה: הבקשות נדחית.
	38.10.1	
		שאלה: נבקש כי בשורה שנייה, תמחקנה המילים "הביטוח יכלול בנוסף לאמור לעיל הרחבה מיוחדת על פיה חל הביטוח גם על נזקי גוף שאינם מבוטחים במסגרת ביטוח חובה על פי הוראות פקודת ביטוח רכב מנוע (נוסח חדש) התש"ל – 1970".
		תשובה: הבקשה נדחית.
	38.10.3	52
		שאלה: נבקש לבטל את סעיף 38.10.3, מדובר בקבלן ראשי והרכוש מבוטח בקבלניות.
		תשובה: הבקשה נדחית.
	38.10.3	53
		שאלה: נבקש כי בשורה שנייה, תתווספנה המילים "המובא על ידי הקבלן לאתר ביצוע העבודות".
		תשובה: הבקשה מתקבלת.
	38.10.4	54
		שאלה: הסעיף משולב עם אחריות מקצועית, במקום המילה "כלשהי" נבקש שיירשם "הקבלן על פי דין" נבקש לבטל את המלל "התקופה בה הקבלן ו/או המזמין... ולא פחות מ-7 שנים" במקומו יירשם "תקופת ביצוע העבודות ולמשך 3 שנים נוספות מתום תקופת סיום העבודות"
		תשובה: הבקשה נדחית, מלבד הוספת המילים "משולב עם אחריות מקצועית".
	38.10.4	55
		שאלה: ביטוח אחריות מקצועית משולב עם מוצר- לאחר המילים "בגין אחריות" נבקש כי יירשם "הקבלן על פי דין" נבקש לבטל את המלל "התקופה בה הקבלן ו/או המזמין" ולא פחות מ-7 שנים" במקומו יירשם "תקופת ביצוע העבודות ולמשך 3 שנים נוספות מתום תקופת סיום העבודות"
		תשובה: הבקשה נדחית, מלבד הוספת המילים "משולב עם חבות מוצר".
	38.10.4	56
		שאלה: נבקש כי: 1. בשורה שנייה המילה "שנתית" תמחק. 2. בשורה שנייה המילה "כלשהי" תמחק. 3. בשורה שנייה תתווספנה המילים "על פי דין". 4. בשורה שלישית לאחר המילים "הפועלים מטעמו" תתווספנה המילים "הקבלן יערוך ביטוח זה החל ממועד מסירת העבודות".
		תשובה: 1. הבקשה מתקבלת. 2. הבקשה נדחית.




		3. הבקשה מתקבלת.
		4. הבקשה מתקבלת, ובלבד שתתווספנה המילים "או חלק מהן".
57.	38.10.5	שאלה: נבקש כי בשורה שנייה, המילה "שנתית" תמחק.
		תשובה: הבקשה מתקבלת.
58.	38.10.6	שאלה: נבקש כי הסעיף יימחק.
		תשובה: הבקשה נדחית.
59.	38.10.6	שאלה: נבקש כי לאחר המילים "כל ביטוח" יירשם "רכוש" ולבטל את המילים "לפי הסכם זה ולפי כל דין".
		תשובה: הבקשה נדחית.
60.	38.11	שאלה: נבקש לבטל את השורה הראשונה "שם המבוטח ... גם את המזמין" לאחר המילה "ביטוחי" נבקש שיירשם "הרכוש" לסיפא נבקש שיירשם "והרחב שיפוי בגין אחריות ש עלולה להיות מוטלת על המזמין עקב מ עשה ו/או מחדל של הקבלן"
		תשובה: הבקשה נדחית.
61.	38.11	שאלה: נבקש כי בשורה ראשונה, המילים "שם המבוטח בביטוחי הקבלן יכול ל גם את המזמין" תמחקנה, במקומן תתווספנה המילים הבאות: "בביטוחי הרכב והרכוש של הקבלן תיכלל הוראה בדבר ויותר המבטחת על זכות התחלוף כלפי המזמין בביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר, תכלל הוראה מפורשת לפיה הביטוחים יורחבו לשפות את המזמין בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי הקבלן המכוסים בפוליסות אלו". שורה שלישית, המילים בביטוחי אחריות מקצועית ואחריות המוצר יכלל סעיף אחריות צולבת" תמחקנה.
		תשובה: הבקשות מתקבלות.
62.	38.12	שאלה: נבקש לבטל "ו/או לא לחדש" וכן "וקיבל אישורה של המזמין בכתב".
		תשובה: הבקשה נדחית.
63.	38.13	שאלה: נבקש לבטל את המלל "יבצעו אף הם...בסעיף 38.10. לעיל" במקומן יירשם "יערכו ביטוחים נאותים בהתאם להיקף עבודתם ופעילותם".
		תשובה: הבקשה מתקבלת.
64.	38.13	שאלה: נבקש כי בשורה שנייה, לאחר המילים "בסעיף 38.10" תתווספנה המילים "בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עם, כך שיהיו ביטוחים נאותים".
		תשובה: הבקשה מתקבלת.
65.	38.14	שאלה: נבקש לבטל את המילה "ו/או עבורו".




		<u>תשובה</u> : הבקשה נדחית.
38.15	.66	<u>שאלה</u> : נבקש לבטל את השורה "מקבל תו התחלת... לאתר העבודה" במקומה יירשם "טרם תחילת ביצוע העבודות", במקום המילים "הסכם זה" נבקש שיירשם "אישור הביטוח".
		<u>תשובה</u> : הבקשה נדחית.
38.15	.67	<u>שאלה</u> : נבקש כי בשורה רביעית, המילה "לגרום" תמחק, במקומה תתווסף המילה "לפעול".
		<u>תשובה</u> : הבקשה נדחית.
38.18	.68	<u>שאלה</u> : נבקש לבטל את הסיפא "לפיכך, מוצהר ומובהר... שנגרם על ידו"
		<u>תשובה</u> : הבקשה נדחית.
38.18	.70	<u>שאלה</u> : נבקש כי בשורה רביעית, המילים "(למעט המזמין)" תמחקנה.
		<u>תשובה</u> : הבקשה נדחית.
	.71	<u>שאלה</u> : נבקש כי בשורה רביעית, ימחקו המילים "כביט/2013 או נוסח מאוחר יותר המחליף את תנאי ביט/2013", ובמקומן יתווספו המילים "מהדורה מיוחדת לקבוצה".
		<u>תשובה</u> : הבקשה נדחית.
	.72	<u>שאלה</u> : נבקש כי: 1. בסעיף 1, שורה שניה, תימחק המילה "שנתית". 2. לאחר המילים "על פי דין", יתווספו המילים: "לנוק פיזי לגוף ו/או לרכוש".
		<u>תשובה</u> : 1. הבקשה מתקבלת. 2. הבקשה נדחית.
	.73	<u>שאלה</u> : נבקש כי בסעיף 2, שורה שלישית, תימחק המילה "שנתית". שורה שביעית, המילה "כאמור" תמחק, במקומה תתווספנה המילים "למעשי ו/או מחדלי הקבלן".
		<u>תשובה</u> : הבקשות מתקבלות.
	.74	<u>שאלה</u> : נבקש כי בפסקה כללית, שורה ראשונה, לאחר המילים "על ידי הקבלן" תתווסף המילה "בתום לב".
		<u>תשובה</u> : הבקשה מתקבלת.
מסמך ג'1 – מפרט מיוחד		
	.75	<u>שאלה</u> : נבקש כי בשורה השנייה, המילה "הכוללת" תמחק, במקומה תתווסף המילה "על פי דין".
		יח (עמ' 14)




		<u>תשובה</u> : הבקשה נדחת.
76.	6 (עמ' 17)	<u>שאלה</u> : נבקש כי בשורה חמישית, המילה "הבלעדית" תמחק, במקומה תתווסף המילה "על פי דין".
		<u>תשובה</u> : הבקשה נדחת.
77.	6 (עמ' 23)	<u>שאלה</u> : נבקש כי בשורה שנייה, המילה "הבלעדית" תמחק, במקומה תתווסף המילה "על פי דין".
		<u>תשובה</u> : הבקשה נדחת.
78.	12 (עמ' 24)	<u>שאלה</u> : נבקש כי בשורה שנייה, המילה "הבלעדית" תמחק, במקומה תתווסף המילה "על פי דין".
		<u>תשובה</u> : הבקשה נדחת.
79.	12 (עמ' 25)	<u>שאלה</u> : נבקש כי בפסקה רביעית של הסעיף: שורה רביעית, המילה "המלאה" והבלעדית" תמחק, במקומה תתווסף המילה "על פי דין".
		<u>תשובה</u> : הבקשה נדחת.
80.	א.00.11 (עמ' 25)	<u>שאלה</u> : נבקש כי בשורה שנייה, המילים "מלאה ובלעדית" תמחק, במקומה תתווסף המילה "על פי דין".
		<u>תשובה</u> : הבקשה נדחת.
81.	3.א.00.24 (עמ' 35)	<u>שאלה</u> : נבקש כי בשורה ראשונה, המילה "מוחלטת" תמחק, במקומה תתווסף המילה "על פי דין".
		<u>תשובה</u> : הבקשה נדחת.
82.	43.04.05 (עמ')	<u>שאלה</u> : נבקש כי בשורה שנייה, לאחר המילה "הקבלן" תתווספנה המילים "על חשבון המזמין".
		<u>תשובה</u> : הבקשה נדחת.
83.	8.1 (עמ' 51)	<u>שאלה</u> : נבקש כי בשורה חמישית, המילה "הבלעדית" תמחק, במקומה תתווסף המילה "על פי דין".
		<u>תשובה</u> : הבקשה נדחת.
84.	1.02 (עמ' 63)	<u>שאלה</u> : נבקש כי בשורה שלוש עשרה, המילה "הבלעדית" תמחק, במקומה תתווסף המילה "על פי דין".
		<u>תשובה</u> : הבקשה נדחת.
85.	19.05.02 (עמ' 123)	<u>שאלה</u> : נבקש כי בשורה עשירית, המילים "המלאה והבלעדית" תמחקנה, במקומן תתווסף המילה "על פי דין".
		<u>תשובה</u> : הבקשה נדחת.
86.	40.05.01.03 (עמ' 151)	<u>שאלה</u> : נבקש כי בשורה ראשונה, המילה "מלאה" תמחק, במקומה תתווסף המילה "על פי דין".
		<u>תשובה</u> : הבקשה נדחת.
87.	57.13.04.01 (עמ' 212)	<u>שאלה</u> : נבקש כי בשורה שביעית, המילה "מלאה" תמחק, במקומה תתווסף המילה "על פי דין".
		<u>תשובה</u> : הבקשה נדחת.
88.	52.17 (עמ' 245)	<u>שאלה</u> : נבקש כי בשורה ראשונה, המילה "המלאה" תמחק, במקומה תתווסף המילה "על פי דין".
		<u>תשובה</u> : הבקשה נדחת.
89.	57.38 (עמ' 250)	<u>שאלה</u> : נבקש כי בשורה שביעית, המילה "הבלעדית" תמחק, במקומה תתווסף המילה "על פי דין".
		<u>תשובה</u> : הבקשה נדחת.



שאלה: נבקש כי בשורה רביעית, המילה "הבלעדית" תמחק, במקומה תתווסף המילה "על פי דין".	57.40.02.01 (עמ' 252)	.90
תשובה: הבקשה נדחת.		
שאלה: נבקש כי בשורה ראשונה, המילה "הבלעדית" תמחק, במקומה תתווסף המילה "על פי דין".	57.40.02.09 (עמ' 253)	.91
תשובה: הבקשה נדחת.		
שאלה: נבקש כי בשורה שישית, המילה "הבלעדית" תמחק, במקומה תתווסף המילה "על פי דין".	57.40.04 (עמ' 254)	.92
תשובה: הבקשה נדחת.		
שאלה: נבקש כי בשורה ראשונה, המילה "הבלעדית" תמחק, במקומה תתווסף המילה "על פי דין".	57.40.06 (עמ' 254)	.93
תשובה: הבקשה נדחת.		
שאלה: נבקש כי בשורה שמינית, המילה "הבלעדית" תמחק, במקומה תתווסף המילה "על פי דין".	57.40.07 (עמ' 254)	.94
תשובה: הבקשה נדחת.		
שאלה: נבקש כי בשורה 21, המילה "הבלעדית" תמחק, במקומה תתווסף המילה "על פי דין".	57.40.07 (עמ' 255)	.95
תשובה: הבקשה נדחת.		
שאלה: נבקש כי בשורה שמינית, המילה "הבלעדית" תמחק, במקומה תתווסף המילה "על פי דין".	57.41.03 (עמ' 257)	.96
תשובה: הבקשה נדחת.		
שאלה: נבקש כי בשורה שתיים עשרה, המילה "הבלעדית" תמחק, במקומה תתווסף המילה "על פי דין".	57.41.04 (עמ' 258)	.97
תשובה: הבקשה נדחת.		
שאלה: נבקש כי בשורה ראשונה, המילה "הבלעדית" תמחק, במקומה תתווסף המילה "על פי דין".	57.41.05 (עמ' 258)	.98
תשובה: הבקשה נדחת.		
שאלה: נבקש כי בשורה שניה, המילה "מוחלטת" תמחק, במקומה תתווסף שורה שלישית, המילה "הבלעדית והמוחלטת" תמחק, במקומה תתווסף המילה "על פי דין".	57.48.01 (עמ' 261)	.99
תשובה: הבקשה נדחת.		
מסמך ד' – כתב כמויות ומחירים		
שאלה: לצורכי עבודות תמחור הננו מבקשים לקבל מסמך ד' – כתב הכמויות גם בפורמט Excel.	כללי	.100
תשובה: כמבוקש, מסמך ד' למסמכי המכרז (כתב כמויות ומחירים) פורסם באתר החברה בגרסת Excel.		
שאלה: המחירים שבכתב הכמויות המכרזי מתבססים, כך נראה, על מחירוים שהתפרסמו לפני יותר מחצי שנה, וזאת באופן שלא משקף עליות מחירים שהתרחשו בתקופה הנ"ל. לפיכך, נבקש בחינה מחדש ועדכון של סעיפי כתב הכמויות, זאת, בין היתר, על רקע קביעתו של מדד חודש 11/18 כמדד הבסיס.	כללי	.101
תשובה: רוב מחירי כתב הכמויות מבוססים על מחירון נת"י 4/18, שהינו הגרסה העדכנית ביותר של מחירון זה.		



<p>יחד עם זאת, מודגש כי חלק ממחירי שכבות האספלט המפורטים בכתב הכמויות מבוססים על מחירון "דקל", אשר המחירים המפורטים בו גבוהים מהמחירים המפורטים במחירון נת"י.</p> <p>על המציעים לתמחר זאת במסגרת ההנחה/התוספת המוצעת על ידם במסגרת הצעת המחיר.</p>		
<p>שאלה: נבקש לבחון מחדש את מחירי סעיפים 51.01.0010 ו- 51.04.0020, כיוון ששני סעיפים אלו, שמחירים זהה, מתארים תערובות דומות, אולם בסעיף 51.04.0010 עובי השכבה גדול יותר וסוג הביטומן הנדרש הוא יקר יותר.</p>		
<p>תשובה:</p> <p>סעיף אחד מתייחס לשכבה בעובי 7 ס"מ. במחירון נת"י המחיר הוא 47 ₪.</p> <p>סעיף שני מתייחס לשכבה בעובי 6 ס"מ. במחירון נת"י המחיר הוא 39 ₪.</p> <p>לאור זאת, המחיר בכתב הכמויות השווה למחיר השכבה בעובי 7 ס"מ ונקבע על סך גבוה יותר מהמחיר שבמחירון נת"י.</p> <p>לא יחול שינוי בסעיף.</p>	<p>51.01.0010 - 51.01.0020</p>	<p>.102</p>
<p>שאלה: ראשית, אין תיאור במפרט של החומר הקוהזיבי. נבקש להעביר תיאור מפורט של הדרישות בעניין זה. לעניין המחיר, נראה כי מדובר בטעות סופר או בתימחור שגוי ביחס לסעיף זה.</p>		
<p>תשובה: יש להחליף את מספר הסעיף ל- 50.03.0035 מצע סוג ג' (מילוי נברר) מחומרי בניה ממוחזרים.</p> <p>סעיף אופציונאלי לא לסיכום.</p> <p>מחיר 48 ₪/מ"ק.</p>	<p>51.02.0084 - חומר קוהזיבי</p>	<p>.103</p>
<p>שאלה: הסעיף לא ברור. תת-פרק 36 בכתב הכמויות מתייחס למעקות בטיחות מבטון, ואילו תת פרק 51.07 במפרט המיוחד מתייחס למתקני קצה מפלדה ומפנה למפרט נת"י לתת-פרק 51.37 שאינו קיים כלל (מתקני הקצה מופיעים בתת-פרק 51.36). נא הבהירו לאיזה מתקן קצה הכוונה.</p>	<p>51.36.9010 מתקן קצה</p>	<p>.104</p>
<p>תשובה: מתקני קצה לפרויקט מוגדרים על פי רמת התפקוד ולא לפי סוג יצרן.</p> <p>כל האמור בתת פרק 51.37 מתייחס לתת פרק 51.36.</p>		
<p>שאלה: מחיר האומדן 3,105 ₪/יח', אינו ריאלי. המחיר לסעיף מקביל במחירון 04/2018 נת"י 51.33.1960 הינו 10,000 ₪/יח'. נא עדכנו את מחיר היחידה.</p>	<p>51.36.9012 מעבר ממעקה בטון למעקה פלדה</p>	<p>.105</p>
<p>תשובה: המחיר עודכן. ראו בכתב הכמויות המעודכן שפורסם באתר החברה.</p>		
<p>שאלה: מחיר האומדן 6,000 ₪/יח', אינו ריאלי. המחיר לסעיף מקביל במחירון 04/2018 נת"י 51.37.0115 הינו 55,000 ₪/יח' (לרמת TL3). נא עדכנו את מחיר</p>	<p>51.36.9013</p>	<p>.106</p>



	סופגי אנרגיה	היחידה.
		תשובה : המחיר עודכן. ראו בכתב הכמויות המעודכן שפורסם באתר החברה.
		שאלה : נבקש לקבל פרטים לגדרות בסעיפים אלו.
107.	51.33.0010 ו -51.33.4020	תשובה : לסעיף 51.33.0010 – הגדר הינה גדר זמנית ברמפת עליה לגשר חיל השריון. הגדר תפורק בסיום העבודה. ראו תיאור הגדר בכתב הכמויות. לסעיף 51.33.4020, ראו סעיף 51.02.07 במפרט המיוחד.

מסמך זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, והמציעים מתבקשים לצרף העתק חתום ממנו להצעתם.


לתשומת לב המציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז נכון למועד פרסום הודעת הבהרה זו :

ההחסן הנייד (Disk On Key) שהתקבל במועד רכישת מסמכי המכרז אינו כולל את העדכונים הנ"ל ועל המשתתפים לעדכן את מסמכי המכרז שברשותם בהתאם למסמכי המכרז אשר פורסמו באתר האינטרנט של החברה, ולהגיש את הצעתם על גבי מסמכי המכרז המעודכנים בהתאם לשינויים האמורים.

_____ חתימת המציע:

_____ שם המציע:

_____ תאריך:



נספח א'

דרישות לסוג החומרים ותפקוד של צבע כתום להסדרי תנועה זמניים

1. החומרים המיועדים לסימון הסדרי תנועה הזמניים יהיו בצבע כתום ויעמדו בדרישות התקן הישראלי ת"י 1871.
2. נכון לעת כתיבת מפרט זה, אין חומרי סימון בצבע כתום אשר קיבלו אישור בוועדה הבין-משרדית להתקני תנועה ובטיחות.
3. יחד עם זאת, יתאפשר שימוש בחומרי סימון אך ורק מתוצרת היצרנים המאושרים ע"י הוועדה הבין-משרדית בקטגוריה "חומרים לסימון דרכים".
4. דרישות איכות לתפקוד חומרי סימון בצבע כתום להסדרי תנועה זמניים יהיו בהתאם למפורט בטבלה 6.1 בהנחיות לבחירה והשמה של חומרים לסימון דרכים, משרד התחבורה.
5. רמת התאמה לדרישות האיכות בעת התפקוד החומרים בכביש תיקבע בבדיקה חזותית ע"י המפקח בשטח.
6. במקרה של אי התאמה לדרישות האיכות על הקבלן לחדש תוך 24 שעות את סימון.
7. במקרה של חילוקי דעות בין הקבלן לבין מנהל הפרויקט לגבי התאמה לדרישות האיכות בבדיקה חזותית, יתאפשר לקבלן לבצע בדיקות מעבדה באמצעות מעבדה מוסמכת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
8. הפרמטרים לבדיקה יהיו נראות יום ונראות לילה.
9. בדיקות יהיו לפי תקן אירופאי EN 1436.
10. לא יתאפשר לקבלן פרק זמן של יותר מ-24 שעות להשלמת כל תהליך הבדיקה והחידוש של הסימון במקרה של אי התאמה לדרישות.