

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 1/26

לביצוע הפרדה מפלסית 125 א' בתחומי העיר לוד עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

הודעת הבהרה מס' 3

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "נתיבי איילון" או "המזמין") מתכבדת לפרסם את הודעת הבהרה מס' 3 במסגרת המכרז שבנדון (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

1. דחיית המועד האחרון להגשת הצעות

המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 16.4.2026 בשעה 12:00 בצהריים.

2. הבהרה ביחס להיתרי הבניה

בהמשך לאמור בסעיפים 1.6.2-1.6.4 לחוברת תנאי המכרז, מובהר כי נכון למועד פרסום הודעת הבהרה זו, טרם התקבל היתר בניה מהוועדה המקומית לתכנון ובניה לביצוע תחנת השאיבה לניקוז, מבנה שנאים ומבנה גנרטור לתחנת השאיבה, וכן טרם התקבל היתר בניה לביצוע עבודות נוספות הנדרשות לצורך פינוי השטח המופקע. בהתאם לכך, נתיבי איילון תהיה רשאית להוציא צו התחלת העבודה למציע הזוכה רק ביחס לאותם חלקים בפרויקט אשר התקבל לגביהם היתר ו/או שנתפסו בפועל לאחר השלמת תהליך ההפקעה כאמור, וכן ייתכן כי יינתנו מספר צווי התחלת עבודה לביצוע חלקים מסוימים בפרויקט (לפי חתכים ו/או לפי תכולות עבודה), והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של נתיבי איילון. בעניין זה תשומת לב המציעים מופנית להוראות המפורטות בסעיף 20 לחוזה.

3. עדכון תנאי הסף

3.1. סעיף 2.1 לחוברת תנאי המכרז יימחק ויוחלף בנוסח הבא:

"קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969 בסיווג קבלני 200(ג)5, וכן קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על פי הוועדה הבין-משרדית (בעל סיווג * בסיווג הנ"ל".

3.2. סעיף 2.8 ג' לחוברת תנאי המכרז יימחק ויוחלף בנוסח הבא:

"פרויקט תשתית תחבורתית" – פרויקט הנדסה אזרחית אשר בוצע בישראל ובמסגרתו בוצעו כל סוגי העבודות הבאים: עבודות סלילה, תשתיות תת קרקעיות (מים, ביוב, ניקוז, חשמל ותקשורת), עבודות פיתוח (תאורה, רמזורים וגינון) והסדרי תנועה זמניים בעת ביצוע העבודות."

4. עדכון מסמכי המכרז

תשומת לב המציעים מופנית למסמכי המכרז המעודכנים שהועלו במסגרת הודעת הבהרה זו לאתר החברה ולמערכת הממוכנת (כהגדרתם במכרז), כדלקמן:

4.1. חוברת תנאי המכרז מעודכנת (מסמך א' למסמכי המכרז).

4.2. חוזה מעודכן (מסמך ב' למסמכי המכרז).

בהמשך למענה לשאלות הבהרה שהתקבלו, תשומת לב המציעים מופנית לעדכונים בסעיף 6.2 לחוזה ביחס לעבודות הגישור וכן לעדכונים בנספח הביטוח המצורף כנספח ט"ז לחוזה.

4.3. מפרט מיוחד מעודכן (מסמך ג' למסמכי המכרז).

4.4. כתב כמויות ומחירים מעודכן (מסמך ד' למסמכי המכרז).

4.5. תיקיית "הודעת הבהרה 3" עם חומרים נוספים צורפה לקישור שפורסם במסגרת הודעת הבהרה 1

[חומרי מכרז 1-26 הפמס 125 קישור לפרסום](#)

תשומת לב המציעים מופנית לכך שהמסמכים הנ"ל (למעט כתב הכמויות) יועלו כאמור הן בגרסה בסימון השינויים ביחס לגרסתם הקודמת והן בגרסה ללא סימון השינויים. מובהר כי לצורך הגשת הצעות למכרז על המציעים להתבסס על הגרסאות המעודכנות של מסמכי המכרז בלבד, ללא סימון השינויים, כפי שהועלו כאמור, והמציעים נדרשים להגיש את הצעותם ביחס למסמכים אלו בלבד. למען הסר ספק, מובהר כי המסמכים המעודכנים הנ"ל מחליפים את המסמכים שפורסמו במקור.

5. מענה לשאלות הבהרה

מס'ד	מסמך אליו מתייחסת ההבהרה	סעיף	מס' עמוד	השאלה	תשובה
1.	חוברת תנאי המכרז	2.1	9	<p>נבקש כדלקמן:</p> <p>א. לבטל את הדרישה שהמזייע יהיה קבלן הרשום בפנקס הקבלנים בסיווג קבלני 300(ג)1 לפחות ולאפשר למזייע להיעזר, לצורך עבודות הגישור, בקבלן משנה אשר לו יהיה הסיווג 300 הנדרש (בעל הניסיון הנדרש שיאושר על-ידי נתיבי איילון).</p> <p>ב. לתקן את הגדרת "פרויקט תשתית תחבורתית" בסעיף 2.8(ג) לחוברת תנאי המכרז, כך שהדרישה שהפרויקט (כחלק מתנאי הסף) יכלול "עבודות גישור" תושמט או שיצוין כי עבודות אלו תכללנה כחלק מניסיונו של קבלן המשנה לגישור.</p>	<p>תשומת לב המזייעים מופנית להודעת הבהרה זו.</p>
2.	חוברת תנאי המכרז	4.1.5	15	<p>נבקש לקבל את תוכניות המכרז.</p>	<p>תשומת לב המזייעים מופנית להודעת המסמכים בהודעת הבהרה מס' 1 שפורסמה באתר החברה ובמערכת הממוכנת ובפרט לתיקיה בשם "הודעת הבהרה מס' 3" אשר נוספה במסגרת הודעת הבהרה זו.</p>
3.	חוברת תנאי המכרז	10.2	24	<p>ישנה אי בהירות ביחס לאופן הגשת ההצעה: בסעיף 10.2.6, נקבע כי המזייעים אינם רשאים להציע תוספת במסגרת מכרז זה, אלא שיעור הנחה בלבד. יחד עם זאת, בסעיף 10.2.11 להזמנה צוין כי ניתן להציע את אחוז ההנחה או תוספת ברמת דיוק של שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית. לאור האמור, נבקש את הבהרת המזמינה כי ניתן להציע תוספת במסגרת מכרז זה</p>	<p>מובהר כי מדובר בטעות סופר וכי המילים "או תוספת" תמחקנה מסעיף 10.2.11 לחוברת תנאי המכרז.</p> <p>עוד מובהר כי המזייעים אינם רשאים להציע תוספת במסגרת המכרז. לעניין זה, תשומת לב המזייעים מופנית</p>

להוראות סעיף 1.4.2 לחוברת תנאי המכרז.					
הבקשה נדחית.	נבקש למחוק את המילים "את פוליסות הביטוח המפורטות בו".	31	7	נספח 2 לחוברת תנאי המכרז (טופס ההצעה)	.4
הבקשה נדחית. מובהר כי מועדי המצאת אישורי הביטוח הם כפי המפורט בנספח הביטוח (נספח ט"ז לחוזה).	נבקש לעדכן את הגדרה "המועד אמור" ולאפשר לקבלן להמציא את אישור קיום ביטוחים בקשר לפולי עבודות תוך 30 יום נוספים מחתימה על החוזה.	72	37.2	החוזה	.5
הבקשה נדחית.	נבקש לבטל את סעיפים 37.3-37.5	72	37.3-37.5	החוזה	.6
לב תשומת המציעים מופנית לסעיף 4 להודעת הבהרה זו.	מבדיקה עולה כי קיימת אי-התאמה בין מספור הסעיפים במפרט המיוחד למספור הסעיפים שבכתב הכמויות עבור חלק מהסעיפים לפרק זה.	21-51	פרק 02 - עבודות בטון יצוק באתר	המפרט המיוחד	.7
לב תשומת המציעים מופנית לסעיף 4 להודעת הבהרה זו.	קיימת אי-התאמה בין המתואר בתיאור הסעיפים לבין המתואר במפרט המיוחד בנושא הקוצים לקירות ציפוי. בתיאור הסעיף מצוין שיש לכלול את הקוצים, ואילו במפרט המיוחד מפורט שברזל הזיון למוטות המיתדים (קוצים) ישולם בנפרד.		פרק 2 – קירות ציפוי 01.02.002.0060 / 01.02.099.0001 / 01.02.099.0090	כתב הכמויות	.8
פרט 50 - סעיף 44.01.0040 פרט 51 – נוסף סעיף חדש בכתב הכמויות שמספרו 44.01.0010 פרט 52 – סעיף 01.19.009.9002 פרט 53 - סעיפים 44.99.0001 יחד עם סעיף 44.99.0002 פרט 54 - סעיף 44.01.0030	קיימת אי-התאמה בין המתואר בתיאור הסעיפים שבכתב הכמויות לבין המתואר בחוברת פרטי פיתוח. נודה להבהרתכם אילו פרטים רלוונטיים לסעיפים 51-54 בכתב הכמויות (מספר פרטים - 54 בחוברת פרטי פיתוח).		פרק 44 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה	כתב הכמויות	.9
לב תשומת המציעים מופנית לתשובה לשאלה מס' 2 לעיל.	מבדיקה בתכניות קונסטרוקציה לא נמצאה תכנית המציגה את התפרים. נודה לקבלת תכנית בהתאם.		פרק 69 - עבודות משלימות בגשרים 01.69.096.0012 / 01.69.099.0013	כתב הכמויות	.10
מפוח יספק 5,500 מ"ק/שעה ללחץ עבודה 120 Pa	מבדיקה בתכניות ובמפרטים אין מידע אודות הלחץ הנדרש. נודה להבהרתכם.		03.07.001.9040	כתב הכמויות	.11
הבקשה נדחית.	נודה על שינוי המחירון או לחילופין לאפשר להציע תוספת לא מוגבלת למחירון הקיים.		כללי	כתב הכמויות	.12



מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, והמציעים מתבקשים לצרף העתק חתום ממנו להצעתם.

שם המציע: _____

חתימת המציע: _____

תאריך: _____