

18 במרץ 2019

לכבוד

משתתפי המכרז

מכרז מס' 7/19

להחלפת מעליות בגשר התנאים בחולון

הודעת הבהרה מס' 1


מענה לבקשות ושאלות הבהרה

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מתכבדת בזאת לפרסם את תשובותיה לשאלות הבהרה שהועברו על ידי משתתפי המכרז, בהתאם לתנאי המכרז שבנדון (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

1. תשובות לשאלות הבהרה

כאמור בתנאי המכרז, השאלות מובאות ללא פרטיהם המזהים של הפונים או פרטים היכולים לזהות את הפונים.

שאלות/תשובות	סעיף/נושא	מס'
מסמך ב' – הסכם ההתקשרות		
<p>בקשה: מבוקש לשנות את אבני הדרך לתשלום, כדלקמן:</p> <p>10% עם אישור התכנון;</p> <p>40% אספקת כל הציוד;</p> <p>20% גמר התקנת פסים ומשקפים;</p> <p>20% גמר התקנה;</p> <p>10% אישור מכון התקנים ומסירה.</p>	10.4	.1
<p>תשובה: התשובה נדחית. אבני הדרך לתשלום יהיו בהתאם לקבוע בסעיף 10.4 להסכם ההתקשרות.</p>		
מסמך ג' - המפרט הטכני		
<p>בקשה: מבוקש לקבוע כי הזמנת חיבור חשמל מחברת החשמל יעשה על ידי המזמין, ועל חשבונו.</p>		
<p>תשובה: הבקשה נדחית.</p> <p>מובהר כי כל העבודות הנדרשות לצורך חיבור המעלית לחשמל יעשו על ידי המציע הזוכה, לרבות הזמנת החיבור וכל עבודת תיאום נדרשת.</p> <p>עוד יודגש כי בהתאם לקבוע במפרט הטכני, המציע הזוכה יישא במלוא התשלומים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות כאמור לעיל.</p>		
	3.4	.2



<u>שאלה</u> : האם ניתן להגביה את תקרה הפיר כך שתתאים למעלית MRL ?	2.3	
<u>תשובה</u> : לא ניתן להגביה את תקרת הפיר.		
<u>בקשה</u> : מבוקש להציע מעליות הידראוליות.	כללי	.3
<u>תשובה</u> : הבקשה נדחית. דרישות המפרט הטכני יוותרו ללא שינוי.		

מסמך זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, והמציעים מתבקשים לצרף העתק חתום ממנו להצעתם.

חתימת המציע: _____

שם המציע: _____

תאריך: _____