



4 בנובמבר 2019

לכבוד
משתתפי המכרז

מכרז מס' 19/19

לביצוע עבודות להסטת דרך אם המושבות – עבודות מקדימות לפרויקט גשר צבי הרלינג בבני-ברק

הודעת הבהרה מס' 2

חברת נתיבי איילון בע"מ מתכבדת בזאת להבהיר, כי סעיף 1.44.1.060 לכתב הכמויות המעודכן (שורה 144 בקובץ האקסל) הינו כפי שנרשם בכתב הכמויות המעודכן "שער דו כנפי ברוחב 3 מטר ובגובה 2 מ' מגולוון וצבוע בתנור, מסגרת ברזל עם מילואת רשת מרותכת כולל צירים חרוטיים נועל עליון ותחתון ומנעול תלייה. מעוגן ומבוטן בקרקע."

כמו כן, תשומת לב המציעים בעניין זה מופנית לסעיף 00.13 (1.3) במסמך ד' לחוברת תנאי המכרז (מוקדמות ומפרט טכני), העוסק בגידור ובשערים לאתר העבודה בהתאם לתוכנית הסדרי התנועה המאושרת.

הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, והמציעים מתבקשים לצרף העתק חתום ממנה להצעתם.

_____ חתימות המציע:

_____ שם המציע:

_____ תאריך:

